

Утверждаю:

Главный метролог ЗАО «ИВК-Саяны»


подпись

Епишкин П.В.

расшифровка

**Акт калибровки измерителя ИНДИВИД (регистрационный номер 51791-12 в реестре СИ РФ)
для определения поправочного коэффициента соответствующего типу отопительного прибора
в соответствии с описанием типа СИ и методикой калибровки**

Данные отопительного прибора:

Производитель: Закрытое акционерное общество "РИФАР"

Почтовый адрес: 462630, г. Гай, Оренбургской обл., Технологический проезд, 18

Телефон: (35362) 45-113

Факс: (35362) 45-104

E-mail: info@rifar.ru

Модель: Rifar BASE 500

Тип: Биметаллический секционный радиатор

Паспортная мощность, указанная производителем, кВт: 0,204 (1 секция)

Значение температурного напора при паспортной мощности: $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$

Дата испытания: 11.09.2013

Средства испытания: Установка калибровки измерителей УИ-07

Крепление измерителя: 75% высоты отопительного прибора от нижнего края, КМЧ №1.

Фотография отопительного прибора



Результаты испытаний

Коэффициент k для данного типа отопительного прибора 0,0788

Ответственный за калибровку:


подпись

Иванов А.А.

расшифровка



Дата: 11.09.2013

Схема подключения

